VdS Anerkennung / VdS approval

gültig für / valid for

Schraubrohrschelle ohne Einlage /
Single bossed clamp without lining

Dieses Dokument der MÜPRO dient nur zur Information und unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
Der gesamte Inhalt darf für werbliche oder andere Zwecke nur nach Genehmigung durch die MÜPRO verwendet werden.
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.

This document is for informational use only and does not underly the actualization process.
This document can not be used for advertising or other purposes unless otherwise approved by MÜPRO in advance.
All rights reserved. Subject to change.

Anerkennung
Approval

von Bauteilen und Systemen
of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

MÜPRO GmbH
Borsigstraße 14
DE-65205 Wiesbaden

Anerkennungs-Nr. / Approval No.	Anzahl der Seiten / No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) / valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) / valid until (dd.mm.yyyy)
G 418067	4	22.01.2023	21.01.2027

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Rohrschelle/ Pipe bracket
"Schraubrohrschelle / Single bossed clamp"

Verwendung / Use

in ortsfesten Wasserlöschanlagen /
in stationary water extinguishing systems

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
VdS 2100-10:2022-08

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz-und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products

Köln, den 22.01.2023

Dr. Reinermann

i.V. Hesels

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11149-01-01

Anlage / Enclosure 1 **Seite / Sheet 1**

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 418067 vom/ dated 22.01.2023

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Rohrschellen zur Befestigung von Rohrleitungen bis einschließlich DN 150 & 200/ Pipe brackets to fasten pipelines up to and including DN 150 & 200 Dämmgulast Typ/ type: MVQ GBE 4348 in Werkstoff/ made of: DD11 1.0332; V2A 1.4301, V4A 1.4571 Stufenmutter/ Step nut M8/M10; M8/M10(SW17); M10/M12; M12/M16; G1/2" Schweissmuffe/ Welding socket G1/2"/G3/4" in Werkstoff/ made of: Qst 38-3,QstE36-3, C141C; V2A 1.4301, V4A 1.4571, D Alle Teile in Stahl, galvanisch verzinkt ISO 2081-Fe/Zn8/A; pulverbeschichteter Stahl oder Edelstahl All parts in steel, zinc plated ISO 2081-Fe/Zn8/A, powder coated steel or stainless steel	Schraubrohrschelle / Single bossed clamp		

Anlage / Enclosure 2 **Seite / Sheet 1**

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 418067 vom/ dated 22.01.2023

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
VdS-Prüfbericht/ VdS test report	WAL 18068 220079-AU01+WAL01-PB01	13.12.2018 13.01.2023	
Liste der eingereichten technischen Unterlagen sowie die darin aufgeführten Einzelteil- und Zusammenstellzeichnungen und List of technical documents as well as parts lists , assembly drawings and specified therein	VdS SRS G418067	20.10.2022	2
Montageanleitung/ Mounting instruction	MP01001m	30.01.2020	1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 418067 vom/ dated 22.01.2023

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Die Montageanleitung und die Nennlasten laut VdS CEA 4001 für die Befestigung in Gebäuden sind vom Errichter zu beachten.

Bei den Stufenmuttern ist laut VdS 2100-10 nur das jeweilige Gewinde der passenden Rohrnennweite erlaubt.

The mounting instructions and the nominal loads according to VdS CEA 4001 for the fastening in buildings have to be observed by the installer.

According to VdS 2100-10, only the respective thread of the suitable nominal pipe diameter is allowed with the stepped nuts.